

資料提供

平成24年12月19日
広島高速道路公社

同時資料提供先

合同庁舎記者クラブ
中国地方建設記者クラブ
広島県政記者クラブ
広島市政記者クラブ

問い合わせ先

総務部保全課 小笠原、大迫
広島市東区温品一丁目 8-23
TEL 082-508-6822 FAX 082-508-6823

広島高速道路におけるトンネル施設の緊急点検について（平成24年12月18日時点）

平成24年12月2日に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を受け、当社が実施しているトンネル施設の緊急点検の状況についてお知らせします。

1 緊急点検の実施状況

- (1) 今回点検が終了したトンネル：広島高速1号線の福木トンネル及び金剛寺山トンネル(別紙)
- (2) 点検実施日：12月10日～18日
- (3) 点検対象：トンネル施設のうちアンカーボルト等で設置しているもの
(ただし、今年度既に点検済ものは対象外)

○点検施設：

【福木トンネル】	【金剛寺山トンネル】
①□標識16基(上り線8基、下り線8基) ②CCTVカメラ15台(上り線8台、下り線7台) ③照明施設614基(上り線287基、下り線327基) ④ケーブルラック ⑤無線用LCXケーブル ⑥ラジオ再放送用ケーブル	①□照明施設59基 ②ケーブルラック

○点検内容：施設の変形や破損の有無、取付用金具の健全性、固定部の定着状況(腐食やボルト・ナットの緩み等)、固定部付近の覆工コンクリートの健全性等について、目視や打音、触診により点検

○点検の状況

福木トンネル(標識)



金剛寺山トンネル(照明)



2 点検結果

異常はありませんでした。

3 今後の予定

- 高速4号線の照明施設、警報表示板、ケーブルラック等の打音、触診等による点検を1月8日～2月中旬までの予定で実施します。(高速4号線は、電気集塵機排気ダクトと標識について、目視や打音、触診による点検、照明施設について、目視による点検を12月5日～9日に実施済です。)
- 高速1号線と高速4号線の点検結果を踏まえ、今後のトンネル施設の点検のあり方について、検討を行っています。

位置図

