

設計図書等の質問に対する回答

工事名	広島高速5号線料金所等新築その他工事		課名	広島高速道路公社 保安全管理部 保全課
受付日	令和6年12月13日	回答日	令和6年12月18日	
質問事項及び回答	No.	質問事項	回答	
	1	設計図には中山で電気室(建築本体工事)の図面がありますが、設計書・参考内訳・工程表には中山電気室(建築本体工事)の記載はないように思います。中山電気室の本体建築工事の施工は、本工事施工対象外として理解してよろしいでしょうか。	対象外です。	
	2	広島駅北口料金所における図面共03工事区分表では、橋梁工事関係の柱脚アンカーボルトおよび配筋は橋梁工事の区分と記載されていますが、図面CS35では、既設の柱配筋・アンカーボルトは撤去を行い、既設コンクリートを研り、柱型を新設することと記載されています。施工箇所については、橋梁部の床版のため研りなどはできないものと考えます。柱脚アンカーボルトについて、橋梁工事施工のアンカーボルトを使用するものと考えてよろしいでしょうか。	図面CS35に示すとおり既設コンクリートを撤去し、基礎を新設することを想定しています。なお、現地を詳細に確認した結果、施工方法について変更の必要があると認められる場合は、別途協議のうえ決定するものとします。	
	3			
	4			
	5			